

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく事項

処分した一般廃棄物の各月毎の種類及び量

(単位: t)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	116.11	1,406.25	1,412.81	1,355.83	1,367.97	563.89	692.72	1,360.91	1,344.42	1,328.83	624.18	1,422.37	12,996.29
	2号炉	1,346.30	1,328.57	1,017.81	564.17	1,465.44	1,392.79	1,439.49	1,277.50	12.85	1,255.69	634.86	1,383.82	13,119.29
合計		1,462.41	2,734.82	2,430.62	1,920.00	2,833.41	1,956.68	2,132.21	2,638.41	1,357.27	2,584.52	1,259.04	2,806.19	26,115.58

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく事項

燃焼室中の燃焼ガス温度

(単位: °C)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1時間平均値の月内稼動期間平均	1号炉	897	910	897	901	890	893	915	920	943	943	924	933
	2号炉	894	895	883	913	912	914	920	915	—	938	923	912
測定結果の得られた年月日		R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.1	R5.9.1	R5.10.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.1	R6.2.1	R6.3.1	R6.4.1
測定を行った位置		燃焼室出口											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

集じん器に流入する燃焼ガス温度

(単位: °C)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1時間平均値の月内稼動期間平均	1号炉	178	174	172	172	172	173	176	174	172	172	176	177
	2号炉	166	167	168	175	171	169	169	169	—	171	170	178
測定結果の得られた年月日		R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.1	R5.9.1	R5.10.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.1	R6.2.1	R6.3.1	R6.4.1
測定を行った位置		バグフィルタ入口											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

(単位: ppm)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4時間平均値の月内稼働期間平均	1号炉	3.96	4.76	5.18	3.86	5.73	11.73	15.39	14.05	13.54	10.20	7.00	8.18
	2号炉	5.06	4.89	7.34	4.61	4.00	4.49	6.50	6.28	—	2.72	5.94	13.04
測定結果の得られた年月日		R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.1	R5.9.1	R5.10.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.1	R6.2.1	R6.3.1	R6.4.1
測定を行った位置		煙突中部											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく事項

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

		設備名	炉運転中	整備補修中	
1号炉	冷却設備(ボイラ)	ショットクリーニング装置にて一定間隔で除去	除去を行った年月日	令和5年度は整備補修中のばいじん除去は行っていない。	
	減温塔	〃	除去を行った年月日		
	バグフィルタ	エアパルスにて一定間隔で除去	除去を行った年月日		
2号炉	冷却設備(ボイラ)	ショットクリーニング装置にて一定間隔で除去	除去を行った年月日	令和5年度は整備補修中のばいじん除去は行っていない。	
	減温塔	〃	除去を行った年月日		
	バグフィルタ	エアパルスにて一定間隔で除去	除去を行った年月日		

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく事項

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(測定回数:4回/年)

(単位: ng-TEQ/m³N)

測定結果	1号炉	0.0067	0.0022	0.0061	0.0021
	2号炉	0.041	0.0017	0.020	0.0039
排ガスを採取した年月日		R5.5.18	R5.8.25	R5.11.22	R6.1.16
測定結果の得られた年月日		R5.6.22	R5.9.26	R5.12.22	R6.2.14
測定を行った位置		煙突中部			

煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(測定回数:4回/年)

(ばいじん 単位: g/m³、硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素 単位: ppm)

測定結果	1号炉	ばいじん	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満
		硫黄酸化物	5未満	6未満	5未満	5未満
		窒素酸化物	96	100	94	98
		塩化水素	4	4未満	3未満	3未満
排ガスを採取した年月日			R5.5.18	R5.8.25	R5.11.22	R6.1.16
測定結果の得られた年月日			R5.6.22	R5.9.26	R5.12.22	R6.2.14
排ガスを採取した位置			煙突中部			

測定結果	2号炉	ばいじん	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		硫黄酸化物	5未満	5未満	5	5未満
		窒素酸化物	98	71	100	95
		塩化水素	3	4	3	3未満
排ガスを採取した年月日			R5.5.18	R5.8.25	R5.11.22	R6.1.16
測定結果の得られた年月日			R5.6.22	R5.9.26	R5.12.22	R6.2.14
排ガスを採取した位置			煙突中部			