鳥羽志勢広域連合　やまだエコセンター　維持管理記録（令和7年度）

1．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく事項

処分した一般廃棄物の各月毎の種類及び量　（単位：ｔ）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	365.65												365.65
	2号炉	1,383.44												1,383.44
合　計		1,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.09

2．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく事項

燃焼室中の燃焼ガス温度　（単位：℃）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1時間平均値の月内稼動期間平均	1号炉	948											
	2号炉	923											
測定結果の得られた年月日		R7.5.1											
測定を行った位置		燃焼室出口											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

集じん器に流入する燃焼ガス温度　（単位：℃）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1時間平均値の月内稼動期間平均	1号炉	183											
	2号炉	170											
測定結果の得られた年月日		R7.5.1											
測定を行った位置		バグフィルタ入口											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度　（単位: ppm ）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4時間平均値の月内稼動期間平均	1号炉	3.12											
	2号炉	13.17											
測定結果の得られた年月日		R7.5.1											
測定を行った位置		煙突中部											

※炉の立ち上げ下げを除く、運転したすべての日の平均値の月平均値

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく事項

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	設備名	炉運転中	整備補修中	
1号炉	冷却設備（ボイラ）	ショットクリーニング装置にて一定間隔で除去	除去を行った年月日	
	減温塔	〃	除去を行った年月日	
	バグフィルタ	エアーパルスにて一定間隔で除去	除去を行った年月日	
2号炉	冷却設備（ボイラ）	ショットクリーニング装置にて一定間隔で除去	除去を行った年月日	
	減温塔	〃	除去を行った年月日	
	バグフィルタ	エアーパルスにて一定間隔で除去	除去を行った年月日	

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく事項

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（測定回数：4回/年）　（単位: ng-TEQ/㎥N ）

測定結果	1号炉				
	2号炉				
排ガスを採取した年月日					
測定結果の得られた年月日					
測定を行った位置		煙突中部			

煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（測定回数：4回/年）　　（ ばいじん 単位： g/㎥、硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素 単位：ppm ）

測定結果	1号炉	ばいじん				
		硫黄酸化物				
		窒素酸化物				
		塩化水素				
排ガスを採取した年月日						
測定結果の得られた年月日						
排ガスを採取した位置			煙突中部			

測定結果	2号炉	ばいじん				
		硫黄酸化物				
		窒素酸化物				
		塩化水素				
排ガスを採取した年月日						
測定結果の得られた年月日						
排ガスを採取した位置			煙突中部			